



ПРИМЕЧАНИЕ

1. Диаметры участков неподписанных обратных стояков следует принимать по диаметру подающих.
2. Вытяжные канальные вентиляторы установить только в помещениях санузлов и кухонь 16-ого эт.